



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 29/10/2019 a 29/10/2019

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO ELEGANC
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato

076752

Certificado N°

073106

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15308

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000005405	3	LAJE	29/10/19	05/11/19	7	110	36,2
				26/11/19	28		42,1
				26/11/19	28		42,0
000005407	3	LAJE	29/10/19	05/11/19	7	115	43,4
				26/11/19	28		52,4
				26/11/19	28		52,5
000005408	3	LAJE	29/10/19	05/11/19	7	110	41,4
				26/11/19	28		45,4
				26/11/19	28		49,4
000005410	3	LAJE	29/10/19	05/11/19	7	110	39,9
				26/11/19	28		51,2
				26/11/19	28		48,0
000005411	3	LAJE	29/10/19	05/11/19	7	115	40,4
				26/11/19	28		49,1
				26/11/19	28		48,7
000005414	3	LAJE	29/10/19	05/11/19	7	110	35,8
				26/11/19	28		45,4
				26/11/19	28		43,1
000005417	3	LAJE	29/10/19	05/11/19	7	120	31,6
				26/11/19	28		41,1
				26/11/19	28		43,1
000005421	3	LAJE	29/10/19	05/11/19	7	105	38,4
				26/11/19	28		47,3
				26/11/19	28		45,5
000005424	3	LAJE	29/10/19	05/11/19	7	115	30,9
				26/11/19	28		39,1
				26/11/19	28		38,0
000005428	3	LAJE	29/10/19	05/11/19	7	110	31,4
				26/11/19	28		36,8
				26/11/19	28		36,2
000005429	3	LAJE	29/10/19	05/11/19	7	105	34,5
				26/11/19	28		43,2
				26/11/19	28		43,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

19/12/2019