



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 30/01/2020 a 30/01/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO ELEGANC
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato

076752

Certificado N°

074263

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15308

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000006446	3	LAJE	30/01/20	06/02/20	7	120	32,2
				27/02/20	28		37,5
				27/02/20	28		38,2
000006447	3	LAJE	30/01/20	06/02/20	7	110	28,6
				27/02/20	28		35,8
				27/02/20	28		36,6
000006449	3	LAJE	30/01/20	06/02/20	7	115	28,1
				27/02/20	28		36,8
				27/02/20	28		36,6
000006451	3	LAJE	30/01/20	06/02/20	7	110	31,0
				27/02/20	28		40,9
				27/02/20	28		38,8
000006453	3	LAJE	30/01/20	06/02/20	7	115	25,4
				27/02/20	28		33,1
				27/02/20	28		35,8
000006456	3	LAJE	30/01/20	06/02/20	7	110	29,7
				27/02/20	28		38,3
				27/02/20	28		33,0
000006457	3	LAJE	30/01/20	06/02/20	7	105	30,7
				27/02/20	28		36,3
				27/02/20	28		36,8
000006458	3	LAJE	30/01/20	06/02/20	7	120	30,1
				27/02/20	28		40,5
				27/02/20	28		35,9
000006459	3	LAJE	30/01/20	06/02/20	7	120	30,3
				27/02/20	28		35,0
				27/02/20	28		40,4
000006465	3	LAJE	30/01/20	06/02/20	7	120	31,1
				27/02/20	28		39,6
				27/02/20	28		38,8
000006467	3	LAJE	30/01/20	06/02/20	7	115	25,7
				27/02/20	28		35,4
				27/02/20	28		32,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

13/03/2020