



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 22/06/2020 a 22/06/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO ELEGANC
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato

076752

Certificado N°

076125

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000009539	3	LAJE	22/06/20	02/07/20	10	120	18,6
				20/07/20	28		36,5
				20/07/20	28		36,4
000009540	3	LAJE	22/06/20	02/07/20	10	115	20,2
				20/07/20	28		39,8
				20/07/20	28		37,5
000009543	3	LAJE	22/06/20	02/07/20	10	120	24,0
				20/07/20	28		39,0
				20/07/20	28		39,3
000009544	3	LAJE	22/06/20	02/07/20	10	120	19,1
				20/07/20	28		34,6
				21/08/20	60		35,1
000009545	2	LAJE	22/06/20	02/07/20	10	120	22,1
				20/07/20	28		38,6
000009548	2	LAJE	22/06/20	02/07/20	10	120	18,8
				20/07/20	28		36,3
000009549	3	LAJE	22/06/20	02/07/20	10	120	18,4
				20/07/20	28		25,0
				21/08/20	60		32,4
000009550	3	LAJE	22/06/20	02/07/20	10	115	20,3
				20/07/20	28		40,9
				20/07/20	28		39,2
000009551	3	LAJE	22/06/20	02/07/20	10	120	17,9
				20/07/20	28		33,4
				21/08/20	60		40,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo

Resp. Técnico

CREA - 34763 - D

Data

11/09/2020