



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 28/08/2020 a 28/08/2020

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO ELEGANC
Endereço: AV BEIRA MAR ED ELEGANCE, SN

Contrato

076752

Certificado N°

077127

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000011022	4	LAJE	28/08/20	04/09/20	7	135	31,6
				04/09/20	7		31,5
				25/09/20	28		40,5
				25/09/20	28		43,8
000011024	4	LAJE	28/08/20	04/09/20	7	130	28,3
				04/09/20	7		26,6
				25/09/20	28		49,3
				25/09/20	28		41,9
000011025	4	LAJE	28/08/20	04/09/20	7	115	28,0
				04/09/20	7		26,7
				25/09/20	28		35,0
				25/09/20	28		36,9
000011026	4	LAJE	28/08/20	04/09/20	7	120	25,2
				04/09/20	7		27,2
				25/09/20	28		39,1
				25/09/20	28		36,1
000011027	4	LAJE	28/08/20	04/09/20	7	120	22,0
				04/09/20	7		21,7
				25/09/20	28		30,8
				14/10/20	47		34,2
000011028	4	LAJE	28/08/20	04/09/20	7	140	25,2
				04/09/20	7		24,3
				25/09/20	28		35,1
				25/09/20	28		41,2
000011030	4	LAJE	28/08/20	04/09/20	7	130	21,0
				04/09/20	7		22,2
				25/09/20	28		31,1
				14/10/20	47		34,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

26/01/2021