



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 09/02/2021 a 09/02/2021

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC  
Obra: EDIFÍCIO TOULON  
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR, S/Nº

**Contrato**

088150

**Certificado Nº**

079776

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16654

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000013470	5	ESTACA	09/02/21	16/02/21	07	200	29,0
				16/02/21	07		26,0
				09/03/21	28		39,0
				09/03/21	28		38,9
				09/03/21	28		41,8
000013472	4	ESTACA	09/02/21	16/02/21	07	200	28,9
				16/02/21	07		27,9
				09/03/21	28		44,3
				09/03/21	28		39,2
000013476	5	ESTACA	09/02/21	16/02/21	07	210	25,6
				16/02/21	07		24,5
				09/03/21	28		37,7
				09/03/21	28		36,4
				09/03/21	28		46,7
000013479	4	ESTACA	09/02/21	16/02/21	07	260	19,5
				16/02/21	07		21,1
				09/03/21	28		34,5
				09/03/21	28		35,8
000013484	5	ESTACA	09/02/21	16/02/21	07	240	26,6
				16/02/21	07		28,2
				09/03/21	28		35,4
				09/03/21	28		31,9
				09/03/21	28		39,7
000013488	4	ESTACA	09/02/21	16/02/21	07	220	28,1
				16/02/21	07		26,7
				09/03/21	28		42,6
				09/03/21	28		41,4

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

30/04/2021