



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 10/02/2021 a 10/02/2021

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC  
Obra: EDIFÍCIO TOULON  
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR, S/Nº

**Contrato**

088150

**Certificado Nº**

079796

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16654

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000013492	5	ESTACA	10/02/21	17/02/21	07	210	25,2
				17/02/21	07		24,9
				10/03/21	28		32,6
				10/03/21	28		37,8
				10/03/21	28		37,5
000013494	4	ESTACA	10/02/21	17/02/21	07	245	25,3
				17/02/21	07		24,7
				10/03/21	28		37,0
				10/03/21	28		38,5
000013500	5	ESTACA	10/02/21	17/02/21	07	225	30,8
				17/02/21	07		30,6
				10/03/21	28		36,4
				10/03/21	28		37,9
				10/03/21	28		42,5
000013507	4	ESTACA	10/02/21	17/02/21	07	245	24,6
				17/02/21	07		25,0
				10/03/21	28		33,7
				10/03/21	28		33,2
000013512	5	ESTACA	10/02/21	17/02/21	07	225	30,0
				17/02/21	07		28,0
				10/03/21	28		38,8
				10/03/21	28		40,2
				10/03/21	28		40,3
000013517	4	ESTACA	10/02/21	17/02/21	07	200	24,8
				17/02/21	07		22,4
				10/03/21	28		35,4
				10/03/21	28		38,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

15/03/2021