



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 17/03/2021 a 17/03/2021

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO LUCIA PANDOLFI
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR, QUADRA 05 LOTES 11 E

Contrato

086736

Certificado N°

080368

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16694

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Fina	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000013945	5	LAJE	17/03/21	24/03/21	07	140	25,7
				24/03/21	07		25,0
				14/04/21	28		34,6
				14/04/21	28		35,8
				14/04/21	28		40,7
000013947	4	LAJE	17/03/21	24/03/21	07	130	29,4
				24/03/21	07		25,8
				14/04/21	28		36,0
				14/04/21	28		35,0
000013948	5	LAJE	17/03/21	24/03/21	07	130	28,4
				24/03/21	07		26,9
				14/04/21	28		35,3
				14/04/21	28		35,0
				14/04/21	28		39,0
000013949	4	LAJE	17/03/21	24/03/21	07	140	24,0
				24/03/21	07		25,2
				14/04/21	28		36,9
				14/04/21	28		36,3
000013950	4	LAJE	17/03/21	24/03/21	07	95	25,3
				24/03/21	07		23,4
				14/04/21	28		35,0
				14/04/21	28		41,0
000013951	4	LAJE	17/03/21	24/03/21	07	140	22,7
				24/03/21	07		21,5
				14/04/21	28		37,4
				14/04/21	28		37,5
000013955	4	LAJE	17/03/21	24/03/21	07	130	27,0
				24/03/21	07		26,6
				14/04/21	28		36,2
				14/04/21	28		36,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA - Tel.: (027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

02/05/2022