



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 14/04/2021 a 14/04/2021

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: EDIFÍCIO LUCIA PANDOLFI
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR, QUADRA 05 LOTES 11 E

Contrato

086736

Certificado N°

080839

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16694

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40RS	120+/-20	BLOCO	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Fina			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000014286	5	BLOCO	14/04/21	22/04/21	08	85	22,9
				22/04/21	08		23,7
				12/05/21	28		35,5
				12/05/21	28		35,0
				12/05/21	28		37,7
000014288	4	BLOCO	14/04/21	22/04/21	08	140	31,1
				22/04/21	08		30,0
				12/05/21	28		41,2
				12/05/21	28		43,0
000014289	5	BLOCO	14/04/21	22/04/21	08	140	33,8
				22/04/21	08		33,0
				12/05/21	28		45,0
				12/05/21	28		42,9
				12/05/21	28		41,4
000014291	4	BLOCO	14/04/21	22/04/21	08	105	26,9
				22/04/21	08		29,6
				12/05/21	28		43,4
				12/05/21	28		42,7
000014293	4	BLOCO	14/04/21	22/04/21	08	130	29,3
				22/04/21	08		30,2
				12/05/21	28		39,2
				12/05/21	28		36,6
000014299	5	BLOCO	14/04/21	22/04/21	08	100	30,6
				22/04/21	08		29,5
				12/05/21	28		42,3
				12/05/21	28		43,2
				12/05/21	28		43,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

03/08/2021