



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 10/05/2021 a 10/05/2021

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: RENE RABELO
Endereço: RUA JOAQUIM DA SILVA LIMA, SN - CENTRO

Contrato

076755

Certificado N°

081213

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000014646	6	LAJE	10/05/21	17/05/21	07	145	30,4
				17/05/21	07		31,4
				07/06/21	28		38,8
				07/06/21	28		41,2
				07/06/21	28		37,7
				07/06/21	28		38,6
000014647	4	LAJE	10/05/21	17/05/21	07	140	31,4
				17/05/21	07		26,8
				07/06/21	28		43,0
				07/06/21	28		42,7
000014652	6	LAJE	10/05/21	17/05/21	07	140	31,6
				17/05/21	07		32,2
				07/06/21	28		44,2
				07/06/21	28		44,6
				07/06/21	28		42,0
				07/06/21	28		38,5
000014653	4	LAJE	10/05/21	17/05/21	07	135	32,0
				17/05/21	07		26,6
				07/06/21	28		43,4
				07/06/21	28		39,7
000014654	6	LAJE	10/05/21	17/05/21	07	140	27,8
				17/05/21	07		29,0
				07/06/21	28		35,1
				07/06/21	28		36,1
				07/06/21	28		42,4
				07/06/21	28		41,7
000014657	4	LAJE	10/05/21	17/05/21	07	130	24,5
				17/05/21	07		27,7
				07/06/21	28		42,0
				07/06/21	28		37,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

30/07/2021