



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 18/06/2013 a 18/06/2013

Cliente: VILLAGGIO LIMOEIRO EMP. I  
Obra: OBRA 115 - VILLAGGIO LIMOEIRO  
Endereço: AVENIDA DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA NUN

**Contrato**

AC5171

**Certificado N°**

032164

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:10131

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE DO TERREO	Natural	Brita	PN	PL
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
061134	1	LAJE DO TERREO	18/06/13	24/06/13	06	130	24,3
061135	1	LAJE DO TERREO	18/06/13	24/06/13	06	125	24,3
061136	1	LAJE DO TERREO	18/06/13	24/06/13	06	120	24
061137	1	LAJE DO TERREO	18/06/13	24/06/13	06	115	27,6
061138	1	LAJE DO TERREO	18/06/13	24/06/13	06	110	25,3
061139	1	LAJE DO TERREO	18/06/13	24/06/13	06	115	24,1
061140	1	LAJE DO TERREO	18/06/13	24/06/13	06	120	26,8
061141	1	LAJE DO TERREO	18/06/13	24/06/13	06	110	27,5
061142	1	LAJE DO TERREO	18/06/13	24/06/13	06	115	28,2
061143	1	LAJE DO TERREO	18/06/13	24/06/13	06	120	28,4
061144	1	LAJE DO TERREO	18/06/13	24/06/13	06	125	24,3
061145	1	LAJE DO TERREO	18/06/13	24/06/13	06	110	25,6
061146	1	LAJE DO TERREO	18/06/13	24/06/13	06	120	24,6
061147	1	LAJE DO TERREO	18/06/13	24/06/13	06	115	21,7
061148	1	LAJE DO TERREO	18/06/13	24/06/13	06	110	24,2
061149	1	LAJE DO TERREO	18/06/13	24/06/13	06	120	22,8
061150	1	LAJE DO TERREO	18/06/13	24/06/13	06	110	24,6
061151	1	LAJE DO TERREO	18/06/13	24/06/13	06	125	23,5
061152	1	LAJE DO TERREO	18/06/13	24/06/13	06	120	25,8
061153	1	LAJE DO TERREO	18/06/13	24/06/13	06	125	27,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

15/07/2013