



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 01/11/2012 a 01/11/2012

Cliente: LORENTE SPE 114 EMPREENDI
Obra: OBRA 114- COMERCIAL VILA VELHA
Endereço: RUA MOEMA S/N

Contrato

019245

Certificado N°

026366

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:10956

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PN	PL

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
067927	2	LAJE	01/11/12	06/11/12	05	105	29,9
				29/11/12	28		47,7
067933	2	LAJE	01/11/12	06/11/12	05	105	28,3
				29/11/12	28		46,9
067935	2	LAJE	01/11/12	06/11/12	05	100	30,9
				29/11/12	28		49,6
067940	2	LAJE	01/11/12	06/11/12	05	110	27,3
				29/11/12	28		46,6
067944	2	LAJE	01/11/12	06/11/12	05	105	25,8
				29/11/12	28		47,9
067949	2	LAJE	01/11/12	06/11/12	05	125	23,7
				29/11/12	28		39,8
067956	2	LAJE	01/11/12	06/11/12	05	115	23,1
				29/11/12	28		36,9
067958	2	LAJE	01/11/12	06/11/12	05	110	22,4
				29/11/12	28		41,2
067961	2	LAJE	01/11/12	06/11/12	05	120	22
				29/11/12	28		40,2
067964	2	LAJE	01/11/12	06/11/12	05	120	21
				29/11/12	28		41,1
067966	2	LAJE	01/11/12	06/11/12	05	125	24,7
				29/11/12	28		42,6
067968	2	LAJE	01/11/12	06/11/12	05	120	25,1
				29/11/12	28		42,5
067971	2	LAJE	01/11/12	06/11/12	05	115	20,4
				29/11/12	28		39,3
067973	2	LAJE	01/11/12	06/11/12	05	110	21,7
				29/11/12	28		44,6
067976	2	LAJE	01/11/12	06/11/12	05	100	25,3
				29/11/12	28		41,5
067979	2	LAJE	01/11/12	06/11/12	05	120	25,5
				29/11/12	28		47,3
067982	2	LAJE	01/11/12	06/11/12	05	115	24,7
				29/11/12	28		45,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILVA 13 - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

27/12/2012