



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 29/04/2011 a 29/04/2011

Cliente: MAPER CONSTRUTORA E INCOR  
Obra: ED. PREMIERE RESIDENCIAL  
Endereço: RUA GETULIO COUTINHO, ALAMEDA PERIAPOLIS

**Contrato**

020641

**Certificado N°**

013664

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:10149

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII 40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PN	
				Areia Medi	0		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
021965	6	ESTACA	29/04/11	02/05/11	03	220	17,2
				02/05/11	03		17,1
				06/05/11	07		21,8
				06/05/11	07		20,9
				27/05/11	28		32,1
				27/05/11	28		30,9
021966	6	ESTACA	29/04/11	02/05/11	03	220	17,3
				02/05/11	03		18,3
				06/05/11	07		22,0
				06/05/11	07		22,3
				27/05/11	28		31,7
				27/05/11	28		32,7

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

17/12/2021