



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 11/07/2025 a 11/07/2025

Cliente: VARGAS CONSTRUTORA LTDA
Obra: RESIDENCIAL ACQUA DUAS PRAIAS
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR, LOTES 10,11 E 12 - QU

Contrato

100428

Certificado N°

106602

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17814

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	PA
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000030468	3	LAJE	11/07/25	16/07/25	05	135	23,7
				08/08/25	28		38,2
				08/08/25	28		42,8
000030471	3	LAJE	11/07/25	16/07/25	05	140	22,8
				08/08/25	28		37,2
				08/08/25	28		38,9
000030474	3	LAJE	11/07/25	16/07/25	05	140	22,8
				08/08/25	28		35,6
				08/08/25	28		35,5
000030476	3	LAJE	11/07/25	16/07/25	05	135	22,4
				08/08/25	28		35,6
				08/08/25	28		35,3
000030479	3	LAJE	11/07/25	16/07/25	05	140	21,2
				08/08/25	28		45,5
				08/08/25	28		43,2
000030482	3	LAJE	11/07/25	16/07/25	05	140	22,3
				08/08/25	28		43,2
				08/08/25	28		42,0
000030484	3	LAJE	11/07/25	16/07/25	05	135	21,8
				08/08/25	28		35,9
				08/08/25	28		39,2
000030487	3	LAJE	11/07/25	16/07/25	05	140	21,2
				08/08/25	28		35,9
				08/08/25	28		36,5
000030489	3	LAJE	11/07/25	16/07/25	05	135	20,1
				08/08/25	28		39,2
				08/08/25	28		37,6
000030492	3	LAJE	11/07/25	16/07/25	05	140	21,4
				08/08/25	28		43,2
				08/08/25	28		40,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

19/02/2026