



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 10/11/2025 a 10/11/2025

Cliente: VARGAS CONSTRUTORA LTDA  
Obra: RESIDENCIAL ACQUA DUAS PRAIAS  
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR, LOTES 10,11 E 12 - QU

**Contrato**

100428

**Certificado N°**

109117

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17814

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	PA
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000032174	3	LAJE	10/11/25	17/11/25	07	135	23,7
				08/12/25	28		40,0
				08/12/25	28		41,5
000032176	3	LAJE	10/11/25	17/11/25	07	130	22,9
				08/12/25	28		43,2
				08/12/25	28		41,9
000032180	3	LAJE	10/11/25	17/11/25	07	140	27,7
				08/12/25	28		41,5
				08/12/25	28		39,6
000032182	3	LAJE	10/11/25	17/11/25	07	130	24,6
				08/12/25	28		39,7
				08/12/25	28		39,6
000032184	3	LAJE	10/11/25	17/11/25	07	130	26,0
				08/12/25	28		44,1
				08/12/25	28		39,9
000032186	3	LAJE	10/11/25	17/11/25	07	135	24,8
				08/12/25	28		38,9
				08/12/25	28		38,5
000032192	3	LAJE	10/11/25	17/11/25	07	135	23,9
				08/12/25	28		48,8
				08/12/25	28		48,5
000032194	3	LAJE	10/11/25	17/11/25	07	140	24,2
				08/12/25	28		49,6
				08/12/25	28		46,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

19/02/2026