



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)**

Período: 12/01/2026 a 12/01/2026

Cliente: VARGAS CONSTRUTORA LTDA
Obra: RESIDENCIAL ACQUA DUAS PRAIAS
Endereço: AVENIDA BEIRA MAR, LOTES 10,11 E 12 - QU

Contrato

100428

Certificado N°

110196

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17814

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	PA
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000032748	3	LAJE	12/01/26	19/01/26	07	130	34,3
				09/02/26	28		46,3
				09/02/26	28		48,1
000032750	3	LAJE	12/01/26	19/01/26	07	135	40,5
				09/02/26	28		48,5
				09/02/26	28		47,3
000032755	3	LAJE	12/01/26	19/01/26	07	130	37,9
				09/02/26	28		49,7
				09/02/26	28		47,5
000032758	3	LAJE	12/01/26	19/01/26	07	130	38,2
				09/02/26	28		43,8
				09/02/26	28		45,4
000032760	3	LAJE	12/01/26	19/01/26	07	130	32,8
				09/02/26	28		43,4
				09/02/26	28		41,6
000032762	3	LAJE	12/01/26	19/01/26	07	130	40,2
				09/02/26	28		43,3
				09/02/26	28		43,9
000032764	3	LAJE	12/01/26	19/01/26	07	120	36,1
				09/02/26	28		43,7
				09/02/26	28		45,7
000032768	3	LAJE	12/01/26	19/01/26	07	130	39,6
				09/02/26	28		43,5
				09/02/26	28		42,4
000032771	3	LAJE	12/01/26	19/01/26	07	120	31,6
				09/02/26	28		43,4
				09/02/26	28		44,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

19/02/2026