



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 06/04/2023 a 06/04/2023

Cliente: VIBRA CONSTRUCOES E SERVI  
Obra: AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO  
DE A

Endereço: ROD. ANCHIETA X JABAQUARA

**Contrato**

094667

**Certificado N°**

093246

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16885

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	160+/-30	VIGAS	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000024011	2	VIGAS	06/04/23	04/05/23	28	140	37,7
				04/05/23	28		35,7
000024013	2	VIGAS	06/04/23	04/05/23	28	150	33,7
				04/05/23	28		36,6
000024015	2	VIGAS	06/04/23	04/05/23	28	150	39,1
				04/05/23	28		39,8
000024018	2	VIGAS	06/04/23	04/05/23	28	170	37,9
				04/05/23	28		38,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705

RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES

CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

09/10/2024