



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 02/10/2015 a 02/10/2015

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT
Obra: SEDE DO TRT
Endereço: AV NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 1245

Contrato

AC6825

Certificado N°

052963

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13470

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------|--------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 35,0 | CPIII-40 RS | 100+/-20 | BLOCO DE FUNDACAO | Natural | Brita | PL | - |
| | | | | Areia Medi | 0,1 | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados (*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|---------------|-----------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 00007106 1 | 2 | BLOCO DE FUNDACAO | 02/10/15 | 30/10/15 | 28 | 130 | 42,9 |
| | | | | 30/10/15 | 28 | | 42,9 |
| 00007106 3 | 2 | BLOCO DE FUNDACAO | 02/10/15 | 30/10/15 | 28 | 130 | 46,1 |
| | | | | 30/10/15 | 28 | | 44,5 |
| 00007106 5 | 2 | BLOCO DE FUNDACAO | 02/10/15 | 30/10/15 | 28 | 130 | 44,5 |
| | | | | 30/10/15 | 28 | | 47,3 |
| 00007106 8 | 2 | BLOCO DE FUNDACAO | 02/10/15 | 30/10/15 | 28 | 130 | 38,4 |
| | | | | 30/10/15 | 28 | | 41,1 |
| 00007106 9 | 2 | BLOCO DE FUNDACAO | 02/10/15 | 30/10/15 | 28 | 130 | 44,6 |
| | | | | 30/10/15 | 28 | | 44,1 |
| 00007107 0 | 2 | BLOCO DE FUNDACAO | 02/10/15 | 30/10/15 | 28 | 115 | 45,2 |
| | | | | 30/10/15 | 28 | | 45,4 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

29/03/2016