



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 04/12/2015 a 04/12/2015

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT  
Obra: FUTURA SEDE DO TRT  
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

<b>Contrato</b>
AC6910

<b>Certificado N°</b>
054111

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:13248

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000072060	2	LAJE	04/12/15	01/01/16	28	110	51,8
				01/01/16	28		54,3
000072061	2	LAJE	04/12/15	01/01/16	28	130	43,9
				01/01/16	28		45,3
000072062	2	LAJE	04/12/15	01/01/16	28	120	43,7
				01/01/16	28		45,4
000072063	2	LAJE	04/12/15	01/01/16	28	120	55,6
				01/01/16	28		52,6
000072064	2	LAJE	04/12/15	01/01/16	28	130	49,4
				01/01/16	28		45,9
000072065	2	LAJE	04/12/15	01/01/16	28	110	49,1
				01/01/16	28		47,4
000072068	2	LAJE	04/12/15	01/01/16	28	130	51,3
				01/01/16	28		51,5
000072069	2	LAJE	04/12/15	01/01/16	28	130	50,1
				01/01/16	28		52,3
000072070	2	LAJE	04/12/15	01/01/16	28	120	50,6
				01/01/16	28		52,8
000072072	2	LAJE	04/12/15	01/01/16	28	140	48,1
				01/01/16	28		48,7
000072074	2	LAJE	04/12/15	01/01/16	28	130	45,5
				01/01/16	28		46,2
000072075	2	LAJE	04/12/15	01/01/16	28	125	51,7
				01/01/16	28		52,4
000072077	2	LAJE	04/12/15	01/01/16	28	120	53,6
				01/01/16	28		55,3
000072079	2	LAJE	04/12/15	01/01/16	28	120	52,6
				01/01/16	28		53,5
000072080	2	LAJE	04/12/15	01/01/16	28	120	48,6
				01/01/16	28		50,7

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 -  $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$   
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data
29/03/2016