



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 14/12/2015 a 14/12/2015

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT
Obra: FUTURA SEDE DO TRT
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

Contrato

AC6910

Certificado N°

054233

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13248

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007221 5	2	LAJE	14/12/15	11/01/16	28	140	56,9
				11/01/16	28		55,3
00007221 6	2	LAJE	14/12/15	11/01/16	28	140	53,1
				11/01/16	28		50,2
00007221 7	2	LAJE	14/12/15	11/01/16	28	110	53,2
				11/01/16	28		56,3
00007221 9	2	LAJE	14/12/15	11/01/16	28	120	53
				11/01/16	28		50,1
00007222 1	2	LAJE	14/12/15	11/01/16	28	115	52,4
				11/01/16	28		51,7
00007222 2	2	LAJE	14/12/15	11/01/16	28	130	47,9
				11/01/16	28		49,9
00007222 3	2	LAJE	14/12/15	11/01/16	28	130	57,3
				11/01/16	28		56,9
00007222 5	2	LAJE	14/12/15	11/01/16	28	130	47,7
				11/01/16	28		49,8
00007222 6	2	LAJE	14/12/15	11/01/16	28	115	48,6
				11/01/16	28		46,2
00007222 7	2	LAJE	14/12/15	11/01/16	28	130	49,5
				11/01/16	28		48,7
00007222 8	2	LAJE	14/12/15	11/01/16	28	140	45,4
				11/01/16	28		43,7
00007222 9	2	LAJE	14/12/15	11/01/16	28	110	50,8
				11/01/16	28		48,9
00007223 0	2	LAJE	14/12/15	11/01/16	28	140	55,5
				11/01/16	28		52,8
00007223 1	2	LAJE	14/12/15	11/01/16	28	130	49,1
				11/01/16	28		50
00007223 2	2	LAJE	14/12/15	11/01/16	28	120	52,2
				11/01/16	28		50,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
29/03/2016