



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 03/02/2016 a 03/02/2016

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT  
Obra: FUTURA SEDE DO TRT  
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

<b>Contrato</b>
AC6910

<b>Certificado N°</b>
055066

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:13248

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007279 2	1	LAJE	03/02/16	02/03/16	28	125	49,4
00007279 3	1	LAJE	03/02/16	02/03/16	28	120	47,5
00007279 5	1	LAJE	03/02/16	02/03/16	28	120	51,6
00007279 6	1	LAJE	03/02/16	02/03/16	28	120	53,9
00007279 7	1	LAJE	03/02/16	02/03/16	28	110	49,9
00007279 8	2	LAJE	03/02/16	02/03/16	28	120	50,8
				02/03/16	28		53,2
00007279 9	2	LAJE	03/02/16	02/03/16	28	125	48
				02/03/16	28		50,1
00007280 0	2	LAJE	03/02/16	02/03/16	28	130	50,6
				02/03/16	28		53,2
00007280 1	2	LAJE	03/02/16	02/03/16	28	120	52,8
				02/03/16	28		53,4
00007280 2	2	LAJE	03/02/16	02/03/16	28	130	50,8
				02/03/16	28		51,9
00007280 4	2	LAJE	03/02/16	02/03/16	28	125	50,4
				02/03/16	28		52,5
00007280 5	2	LAJE	03/02/16	02/03/16	28	120	54,5
				02/03/16	28		56,1
00007280 7	2	LAJE	03/02/16	02/03/16	28	115	48,6
				02/03/16	28		50,3
00007280 9	2	LAJE	03/02/16	02/03/16	28	120	55,9
				02/03/16	28		54
00007281 0	2	LAJE	03/02/16	02/03/16	28	130	50
				02/03/16	28		50,6
00007281 1	2	LAJE	03/02/16	02/03/16	28	120	56,1
				02/03/16	28		55,9

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 -  $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$   
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data
29/03/2016