



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 05/03/2016 a 05/03/2016

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT
Obra: FUTURA SEDE DO TRT
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

Contrato

AC6910

Certificado N°

055557

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13248

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000073224	2	LAJE	05/03/16	02/04/16	28	125	52,6
				10/03/16	05		31,1
000073225	2	LAJE	05/03/16	02/04/16	28	120	50,9
				02/04/16	28		52,4
000073227	2	LAJE	05/03/16	02/04/16	28	120	50,1
				02/04/16	28		51
000073228	2	LAJE	05/03/16	10/03/16	05	130	29
				02/04/16	28		51
000073229	2	LAJE	05/03/16	02/04/16	28	110	52,5
				02/04/16	28		50,4
000073230	2	LAJE	05/03/16	10/03/16	05	115	28,6
				02/04/16	28		48,3
000073231	2	LAJE	05/03/16	02/04/16	28	120	53,9
				02/04/16	28		56,1
000073232	2	LAJE	05/03/16	02/04/16	28	120	49,8
				02/04/16	28		49,9
000073233	2	LAJE	05/03/16	10/03/16	05	110	28,4
				02/04/16	28		52,5
000073234	2	LAJE	05/03/16	02/04/16	28	120	52,5
				02/04/16	28		54,3
000073235	2	LAJE	05/03/16	02/04/16	28	110	51,8
				02/04/16	28		51,2
000073236	2	LAJE	05/03/16	10/03/16	05	125	28,7
				02/04/16	28		52,2
000073237	2	LAJE	05/03/16	02/04/16	28	110	48,4
				02/04/16	28		50,1
000073238	2	LAJE	05/03/16	02/04/16	28	120	53,6
				02/04/16	28		50,4
000073239	2	LAJE	05/03/16	10/03/16	05	130	28,7
				02/04/16	28		52,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
12/08/2016