



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 09/03/2016 a 09/03/2016

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT  
Obra: FUTURA SEDE DO TRT  
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

<b>Contrato</b>
AC6910

<b>Certificado N°</b>
055666

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:13248

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007330 1	2	LAJE	09/03/16	06/04/16	28	120	51,9
				06/04/16	28		48,9
00007330 2	2	LAJE	09/03/16	06/04/16	28	110	46,4
				06/04/16	28		47
00007330 3	2	LAJE	09/03/16	06/04/16	28	115	51,5
				06/04/16	28		51,6
00007330 4	2	LAJE	09/03/16	06/04/16	28	120	53,9
				06/04/16	28		51,3
00007330 5	2	LAJE	09/03/16	06/04/16	28	110	47,6
				06/04/16	28		45,8
00007330 6	2	LAJE	09/03/16	06/04/16	28	125	51,7
				06/04/16	28		51,7
00007330 7	2	LAJE	09/03/16	06/04/16	28	130	44,4
				06/04/16	28		46,3
00007330 9	2	LAJE	09/03/16	06/04/16	28	130	49,8
				06/04/16	28		47
00007331 0	2	LAJE	09/03/16	06/04/16	28	120	45,6
				06/04/16	28		47
00007331 2	2	LAJE	09/03/16	06/04/16	28	115	47,8
				06/04/16	28		47,8
00007331 4	2	LAJE	09/03/16	06/04/16	28	110	47,9
				06/04/16	28		47,9
00007331 5	2	LAJE	09/03/16	06/04/16	28	130	48,8
				06/04/16	28		49,4
00007331 6	2	LAJE	09/03/16	06/04/16	28	125	51,2
				06/04/16	28		48,8
00007331 7	2	LAJE	09/03/16	06/04/16	28	130	49,9
				06/04/16	28		46,8
00007331 8	2	LAJE	09/03/16	06/04/16	28	125	50,2
				06/04/16	28		48,2

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 -  $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$   
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data
12/08/2016