



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 16/03/2016 a 16/03/2016

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT
Obra: FUTURA SEDE DO TRT
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

Contrato
AC6910

Certificado N°
055800

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13248

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007348 8	2	LAJE	16/03/16	13/04/16	28	130	55,1
				13/04/16	28		54,8
00007349 0	2	LAJE	16/03/16	13/04/16	28	130	47,5
				13/04/16	28		50,3
00007349 1	2	LAJE	16/03/16	13/04/16	28	130	46,7
				13/04/16	28		48,1
00007349 2	2	LAJE	16/03/16	13/04/16	28	130	46,3
				13/04/16	28		45,2
00007349 3	2	LAJE	16/03/16	13/04/16	28	110	52,2
				13/04/16	28		48,8
00007349 4	2	LAJE	16/03/16	13/04/16	28	120	49,9
				13/04/16	28		48,2
00007349 6	2	LAJE	16/03/16	13/04/16	28	120	52,3
				13/04/16	28		51,1
00007349 8	2	LAJE	16/03/16	13/04/16	28	130	44,5
				13/04/16	28		45,5
00007349 9	2	LAJE	16/03/16	13/04/16	28	125	47
				13/04/16	28		46,4
00007350 0	2	LAJE	16/03/16	13/04/16	28	100	48,5
				13/04/16	28		50
00007350 2	2	LAJE	16/03/16	13/04/16	28	120	47,2
				13/04/16	28		47,5
00007350 3	2	LAJE	16/03/16	13/04/16	28	110	49,3
				13/04/16	28		51
00007350 4	2	LAJE	16/03/16	13/04/16	28	120	46,1
				13/04/16	28		48,2
00007350 5	2	LAJE	16/03/16	13/04/16	28	130	50,5
				13/04/16	28		50,7
00007350 6	2	LAJE	16/03/16	13/04/16	28	120	43,8
				13/04/16	28		43,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
12/08/2016