



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 01/04/2016 a 01/04/2016

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT
Obra: FUTURA SEDE DO TRT
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

Contrato

AC6910

Certificado N°

056102

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13248

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE E PILARES	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007370 2	2	LAJE E PILARES	01/04/16	29/04/16	28	120	42,2
				29/04/16	28		40,1
00007370 5	2	LAJE	01/04/16	29/04/16	28	120	47,2
				29/04/16	28		46,7
00007370 6	2	LAJE	01/04/16	29/04/16	28	120	44,1
				29/04/16	28		46,3
00007370 8	2	LAJE	01/04/16	29/04/16	28	120	46,7
				29/04/16	28		46,9
00007370 9	2	LAJE	01/04/16	29/04/16	28	120	45,5
				29/04/16	28		44,9
00007371 0	2	LAJE	01/04/16	29/04/16	28	120	43,8
				29/04/16	28		41,3
00007371 2	2	LAJE	01/04/16	29/04/16	28	120	42,3
				29/04/16	28		42,5
00007371 3	2	LAJE	01/04/16	29/04/16	28	125	48
				29/04/16	28		46,6
00007371 4	2	LAJE	01/04/16	29/04/16	28	120	42,3
				29/04/16	28		40,1
00007371 5	2	LAJE	01/04/16	29/04/16	28	120	45,3
				29/04/16	28		45,9
00007371 7	2	LAJE	01/04/16	29/04/16	28	120	41,5
				29/04/16	28		41,2
00007371 9	2	LAJE	01/04/16	29/04/16	28	130	50,7
				29/04/16	28		45,5
00007372 0	2	LAJE	01/04/16	29/04/16	28	120	40,4
				29/04/16	28		41,2
00007372 1	2	LAJE	01/04/16	29/04/16	28	130	46,6
				29/04/16	28		48,9
00007372 2	2	LAJE	01/04/16	29/04/16	28	120	40
				29/04/16	28		44,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
12/08/2016