



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 06/04/2016 a 06/04/2016

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT
Obra: FUTURA SEDE DO TRT
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

Contrato
AC6910

Certificado N°
056168

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13248

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007377 3	2	LAJE	06/04/16	04/05/16	28	120	50,7
				04/05/16	28		48
00007377 4	2	LAJE	06/04/16	04/05/16	28	120	45,4
				04/05/16	28		46,6
00007377 5	2	LAJE	06/04/16	04/05/16	28	120	43,8
				04/05/16	28		47,4
00007377 6	2	LJAE	06/04/16	04/05/16	28	120	42,5
				04/05/16	28		43,1
00007378 0	2	LAJE	06/04/16	04/05/16	28	120	47
				04/05/16	28		48,6
00007378 1	2	LAJE	06/04/16	04/05/16	28	150	43,6
				04/05/16	28		44,8
00007378 2	2	LAJE	06/04/16	04/05/16	28	120	46,6
				04/05/16	28		48,1
00007378 4	2	LAJE	06/04/16	04/05/16	28	120	42,6
				04/05/16	28		42,8
00007378 5	2	LAJE	06/04/16	04/05/16	28	120	44,3
				04/05/16	28		42,3
00007378 8	2	LAJE	06/04/16	04/05/16	28	120	48,9
				04/05/16	28		49,7
00007378 9	2	LAJE	06/04/16	04/05/16	28	120	45,6
				04/05/16	28		46,3
00007379 0	2	LAJE	06/04/16	04/05/16	28	120	50,2
				04/05/16	28		49,9
00007379 4	2	LAJE	06/04/16	04/05/16	28	130	43,6
				04/05/16	28		46,1
00007379 5	2	LAJE	06/04/16	04/05/16	28	120	47,4
				04/05/16	28		44,3
00007379 6	2	LAJE	06/04/16	04/05/16	28	120	50,2
				04/05/16	28		47,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
12/08/2016