



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 08/04/2016 a 08/04/2016

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT
Obra: FUTURA SEDE DO TRT
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

Contrato
AC6910

Certificado N°
056236

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13248

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007383 0	2	LAJE	08/04/16	06/05/16	28	120	52,3
				06/05/16	28		54,2
00007383 1	2	LAJE	08/04/16	06/05/16	28	110	47,1
				06/05/16	28		46,2
00007383 4	2	LAJE	08/04/16	06/05/16	28	130	44,5
				06/05/16	28		44,8
00007383 6	2	LAJE	08/04/16	06/05/16	28	120	47,5
				06/05/16	28		46,9
00007383 7	2	LAJE	08/04/16	06/05/16	28	110	48,7
				06/05/16	28		49,9
00007383 8	2	LAJE	08/04/16	06/05/16	28	110	49,8
				06/05/16	28		50,7
00007383 9	2	LAJE	08/04/16	06/05/16	28	120	46,3
				06/05/16	28		48,7
00007384 1	2	LAJE	08/04/16	06/05/16	28	120	46,3
				06/05/16	28		46,9
00007384 2	2	LAJE	08/04/16	06/05/16	28	115	49,5
				06/05/16	28		47,4
00007384 3	2	LAJE	08/04/16	06/05/16	28	120	50,9
				06/05/16	28		52
00007384 5	2	LAJE	08/04/16	06/05/16	28	110	49,4
				06/05/16	28		50,4
00007384 6	2	LAJE	08/04/16	06/05/16	28	120	46,7
				06/05/16	28		47
00007384 7	2	LAJE	08/04/16	06/05/16	28	110	50,7
				06/05/16	28		48,8
00007384 8	2	LAJE	08/04/16	06/05/16	28	130	45,5
				06/05/16	28		44,1
00007384 9	2	LAJE	08/04/16	06/05/16	28	120	51,3
				06/05/16	28		50,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
12/08/2016