



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 20/04/2016 a 20/04/2016

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT
Obra: FUTURA SEDE DO TRT
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

Contrato
AC6910

Certificado N°
056467

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13248

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007404 7	2	LAJE	20/04/16	18/05/16	28	120	42,8
				18/05/16	28		42,4
00007404 8	2	LAJE	20/04/16	18/05/16	28	120	42,5
				18/05/16	28		44,8
00007404 9	2	LAJE	20/04/16	18/05/16	28	130	44,1
				18/05/16	28		45,2
00007405 0	2	LAJE	20/04/16	18/05/16	28	120	43,1
				18/05/16	28		43,7
00007405 1	2	LAJE	20/04/16	18/05/16	28	120	44,8
				18/05/16	28		46,2
00007405 2	2	LAJE	20/04/16	18/05/16	28	120	38,1
				18/05/16	28		41,1
00007405 3	2	LAJE	20/04/16	18/05/16	28	120	45,6
				18/05/16	28		45,6
00007405 5	2	LAJE	20/04/16	18/05/16	28	120	44,5
				18/05/16	28		45
00007405 6	2	LAJE	20/04/16	18/05/16	28	120	45,7
				18/05/16	28		42,5
00007405 7	2	LAJE	20/04/16	18/05/16	28	120	43,3
				18/05/16	28		44,4
00007405 8	2	LAJE	20/04/16	18/05/16	28	120	42,5
				18/05/16	28		41,3
00007405 9	2	LAJE	20/04/16	18/05/16	28	130	41,2
				18/05/16	28		40,9
00007406 0	2	LAJE	20/04/16	18/05/16	28	115	42,8
				18/05/16	28		41,7
00007406 2	2	LAJE	20/04/16	18/05/16	28	120	46,1
				18/05/16	28		45,8
00007406 3	2	LAJE	20/04/16	18/05/16	28	125	44,4
				18/05/16	28		41,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
12/08/2016