



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 27/04/2016 a 27/04/2016

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT
Obra: FUTURA SEDE DO TRT
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

Contrato

AC6910

Certificado N°

056562

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13248

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007409 9	2	LAJE	27/04/16	25/05/16	28	110	60
				25/05/16	28		57,6
00007410 2	2	LAJE	27/04/16	25/05/16	28	110	52,2
				25/05/16	28		49
00007410 3	2	LAJE	27/04/16	25/05/16	28	100	54,2
				25/05/16	28		55,7
00007410 5	2	LAJE	27/04/16	25/05/16	28	120	50,9
				25/05/16	28		52,4
00007410 6	2	LAJE	27/04/16	25/05/16	28	120	54,6
				25/05/16	28		53
00007410 7	2	LAJE	27/04/16	25/05/16	28	130	51,4
				25/05/16	28		49,7
00007410 8	2	LAJE	27/04/16	25/05/16	28	125	49,2
				25/05/16	28		51,2
00007410 9	2	LAJE	27/04/16	25/05/16	28	130	51
				25/05/16	28		50,1
00007411 2	2	LAJE	27/04/16	25/05/16	28	125	54,8
				25/05/16	28		56,1
00007411 3	2	LAJE	27/04/16	25/05/16	28	115	50,8
				25/05/16	28		51,5
00007411 4	2	LAJE	27/04/16	25/05/16	28	125	49,7
				25/05/16	28		51,2
00007411 5	2	LAJE	27/04/16	25/05/16	28	120	50,5
				25/05/16	28		51,3
00007411 7	2	LAJE	27/04/16	25/05/16	28	120	51,9
				25/05/16	28		54,1
00007411 8	2	LAJE	27/04/16	25/05/16	28	125	55,3
				25/05/16	28		54,6
00007411 9	2	LAJE	27/04/16	25/05/16	28	110	57,6
				25/05/16	28		56,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
12/08/2016