



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 30/04/2016 a 30/04/2016

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT
Obra: FUTURA SEDE DO TRT
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

Contrato

AC6910

Certificado N°

056599

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13248

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007417 3	2	LAJE	30/04/16	28/05/16	28	120	49
				28/05/16	28		51,1
00007417 4	2	LAJE	30/04/16	28/05/16	28	130	46,1
				28/05/16	28		47,8
00007417 5	2	LAJE	30/04/16	28/05/16	28	120	48,8
				28/05/16	28		51,5
00007417 6	2	LAJE	30/04/16	28/05/16	28	130	45,7
				28/05/16	28		46,3
00007417 7	2	LAJE	30/04/16	28/05/16	28	130	45,7
				28/05/16	28		47,7
00007417 8	2	LAJE	30/04/16	28/05/16	28	120	51,3
				28/05/16	28		49,2
00007417 9	2	LAJE	30/04/16	28/05/16	28	120	48,1
				28/05/16	28		48,6
00007418 0	2	LAJE	30/04/16	28/05/16	28	130	48,2
				28/05/16	28		48,8
00007418 1	2	LAJE	30/04/16	28/05/16	28	120	46,4
				28/05/16	28		47,7
00007418 2	2	LAJE	30/04/16	28/05/16	28	130	49,6
				28/05/16	28		49,3
00007418 5	2	LAJE	30/04/16	28/05/16	28	120	46,7
				28/05/16	28		49,3
00007418 6	2	LAJE	30/04/16	28/05/16	28	130	45,1
				28/05/16	28		46,1
00007418 7	2	LAJE	30/04/16	28/05/16	28	130	46,6
				28/05/16	28		47,8
00007418 8	2	LAJE	30/04/16	28/05/16	28	130	46,5
				28/05/16	28		47,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
12/08/2016