



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 07/05/2016 a 07/05/2016

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT  
Obra: FUTURA SEDE DO TRT  
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

<b>Contrato</b>
AC6910

<b>Certificado N°</b>
056726

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:13248

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007429 8	2	LAJE	07/05/16	04/06/16	28	130	51,3
				04/06/16	28		52,6
00007429 9	2	LAJE	07/05/16	04/06/16	28	120	51,5
				04/06/16	28		53
00007430 0	2	LAJE	07/05/16	04/06/16	28	125	51,7
				04/06/16	28		51,3
00007430 1	2	LAJE	07/05/16	04/06/16	28	120	47,8
				04/06/16	28		49,7
00007430 2	2	LAJE	07/05/16	04/06/16	28	120	51,9
				04/06/16	28		51,6
00007430 3	2	LAJE	07/05/16	04/06/16	28	125	51,7
				04/06/16	28		51,3
00007430 4	2	LAJE	07/05/16	04/06/16	28	115	52,8
				04/06/16	28		51,5
00007430 6	2	LAJE	07/05/16	04/06/16	28	130	50,2
				04/06/16	28		52,5
00007430 7	2	LAJE	07/05/16	04/06/16	28	130	54,4
				04/06/16	28		51,5
00007430 8	2	LAJE	07/05/16	04/06/16	28	130	51,6
				04/06/16	28		53,5
00007431 0	2	LAJE	07/05/16	04/06/16	28	130	56
				04/06/16	28		53
00007431 1	2	LAJE	07/05/16	04/06/16	28	120	51,6
				04/06/16	28		50,4
00007431 2	2	LAJE	07/05/16	04/06/16	28	130	48,5
				04/06/16	28		49,2
00007431 3	2	LAJE	07/05/16	04/06/16	28	120	51,2
				04/06/16	28		51,1
00007431 4	2	LAJE	07/05/16	04/06/16	28	125	48,1
				04/06/16	28		49,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 -  $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$   
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data
12/08/2016