



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 20/05/2016 a 20/05/2016

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT
Obra: FUTURA SEDE DO TRT
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

Contrato
AC6910

Certificado N°
056990

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13248

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007448 2	2	LAJE	20/05/16	17/06/16	28	100	50,5
				17/06/16	28		47,7
00007448 8	2	LAJE	20/05/16	17/06/16	28	125	52,7
				17/06/16	28		50,1
00007449 0	2	LAJE	20/05/16	17/06/16	28	130	54,1
				17/06/16	28		55,9
00007449 1	2	LAJE	20/05/16	17/06/16	28	120	49,1
				17/06/16	28		51,4
00007449 2	2	LAJE	20/05/16	17/06/16	28	140	51,4
				17/06/16	28		52,3
00007449 3	2	LAJE	20/05/16	17/06/16	28	120	49,8
				17/06/16	28		47,9
00007449 4	2	LAJE	20/05/16	17/06/16	28	120	47,8
				17/06/16	28		48,7
00007449 5	2	LAJE	20/05/16	17/06/16	28	130	51,9
				17/06/16	28		53,8
00007449 9	2	LAJE	20/05/16	17/06/16	28	130	55,8
				17/06/16	28		53
00007450 0	2	LAJE	20/05/16	17/06/16	28	130	51,2
				17/06/16	28		54,7
00007450 1	2	LAJE	20/05/16	17/06/16	28	130	52,7
				17/06/16	28		52,4
00007450 6	2	LAJE	20/05/16	17/06/16	28	130	53,2
				17/06/16	28		52
00007450 9	2	LAJE	20/05/16	17/06/16	28	120	50,6
				17/06/16	28		48,6
00007451 0	2	LAJE	20/05/16	17/06/16	28	115	51
				17/06/16	28		53,6
00007451 1	2	LAJE	20/05/16	17/06/16	28	120	48,8
				17/06/16	28		51,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
12/08/2016