



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 31/05/2016 a 31/05/2016

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT
Obra: FUTURA SEDE DO TRT
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

Contrato

AC6910

Certificado N°

057174

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13248

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007460 1	2	LAJE	31/05/16	28/06/16	28	120	47,2
				28/06/16	28		49,3
00007460 2	2	LAJE	31/05/16	28/06/16	28	130	50,3
				28/06/16	28		50,2
00007460 5	2	LAJE	31/05/16	28/06/16	28	120	48
				28/06/16	28		50,4
00007460 6	2	LAJE	31/05/16	28/06/16	28	120	51,3
				28/06/16	28		50,5
00007460 7	2	LAJE	31/05/16	28/06/16	28	110	53,9
				28/06/16	28		51,8
00007460 8	2	LAJE	31/05/16	28/06/16	28	120	47,7
				28/06/16	28		47,6
00007461 0	2	LAJE	31/05/16	28/06/16	28	120	47
				28/06/16	28		47,8
00007461 1	2	LAJE	31/05/16	28/06/16	28	130	47,9
				28/06/16	28		48,8
00007461 2	2	LAJE	31/05/16	28/06/16	28	120	49
				28/06/16	28		49,2
00007461 3	2	LAJE	31/05/16	28/06/16	28	120	52,1
				28/06/16	28		52,2
00007461 5	2	LAJE	31/05/16	28/06/16	28	120	52,4
				28/06/16	28		50,1
00007461 8	2	LAJR	31/05/16	28/06/16	28	120	48,3
				28/06/16	28		51,1
00007462 0	2	LAJE	31/05/16	28/06/16	28	120	49,3
				28/06/16	28		49,8
00007462 1	2	LAJE	31/05/16	28/06/16	28	130	48,1
				28/06/16	28		47,1
00007462 2	2	LAJE	31/05/16	28/06/16	28	120	48,5
				28/06/16	28		47,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
12/08/2016