



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 10/06/2016 a 10/06/2016

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT
Obra: FUTURA SEDE DO TRT
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

Contrato
AC6910

Certificado N°
057299

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13248

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007484 9	2	LAJE	10/06/16	08/07/16	28	120	58,2
				08/07/16	28		57,2
00007485 7	2	LAJE	10/06/16	08/07/16	28	120	51,4
				08/07/16	28		53,7
00007486 0	2	LAJE	10/06/16	08/07/16	28	120	47,7
				08/07/16	28		47,4
00007486 1	1	LAJE	10/06/16	08/07/16	28	120	42,5
00007486 2	2	LAJE	10/06/16	08/07/16	28	120	51,2
				08/07/16	28		50,2
00007486 3	2	LAJE	10/06/16	08/07/16	28	120	45
				08/07/16	28		44
00007486 4	2	LAJE	10/06/16	08/07/16	28	120	59,9
				08/07/16	28		61,9
00007486 6	2	LAJE	10/06/16	08/07/16	28	120	57,4
				08/07/16	28		56,2
00007486 8	2	LAJE	10/06/16	08/07/16	28	120	61,2
				08/07/16	28		61,4
00007486 9	2	LAJE	10/06/16	08/07/16	28	130	61,2
				08/07/16	28		61,4
00007487 1	2	LAJE	10/06/16	17/06/16	07	120	25,6
				08/07/16	28		64,7
00007487 2	2	LAJE	10/06/16	08/07/16	28	120	60,7
				08/07/16	28		59,7
00007487 4	2	LAJE	10/06/16	08/07/16	28	130	54,9
				08/07/16	28		57,4
00007487 6	2	LAJE	10/06/16	08/07/16	28	130	57,2
				08/07/16	28		57,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
12/08/2016