



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 30/06/2016 a 30/06/2016

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT
 Obra: FUTURA SEDE DO TRT
 Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

Contrato
AC6910

Certificado N°
057562

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13248

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007519 6	2	LAJE	30/06/16	28/07/16	28	120	39,9
				28/07/16	28		41,3
00007519 7	2	LAJE	30/06/16	28/07/16	28	120	50,5
				28/07/16	28		48,8
00007519 9	2	LAJE	30/06/16	28/07/16	28	120	42,4
				28/07/16	28		37,7
00007520 0	2	LAJE	30/06/16	28/07/16	28	120	43,8
				28/07/16	28		41
00007520 1	2	LAJE	30/06/16	28/07/16	28	120	39,2
				28/07/16	28		41,2
00007520 2	2	LAJE	30/06/16	28/07/16	28	115	43,7
				28/07/16	28		43,9
00007520 3	2	LAJE	30/06/16	28/07/16	28	125	40
				28/07/16	28		42,8
00007520 4	2	LAJE	30/06/16	28/07/16	28	120	38,6
				28/07/16	28		38,3
00007520 5	2	LAJE	30/06/16	28/07/16	28	125	41,5
				28/07/16	28		39,4
00007520 6	2	LAJE	30/06/16	28/07/16	28	120	40,9
				28/07/16	28		43
00007520 8	2	LAJE	30/06/16	28/07/16	28	125	42,4
				28/07/16	28		44,9
00007520 9	2	LAJE	30/06/16	28/07/16	28	130	41,8
				28/07/16	28		43,9
00007521 0	2	LAJE	30/06/16	28/07/16	28	130	42,2
				28/07/16	28		44,8
00007521 2	2	LAJE	30/06/16	28/07/16	28	110	41,4
				28/07/16	28		42,6
00007521 3	2	LAJE	30/06/16	28/07/16	28	120	37,4
				28/07/16	28		38,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
12/08/2016