



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 07/07/2016 a 07/07/2016

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT
Obra: FUTURA SEDE DO TRT
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

Contrato
AC6910

Certificado N°
057675

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13248

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000075316	2	LAJE	07/07/16	04/08/16	28	115	36,4
				04/08/16	28		33,1
000075317	2	LAJE	07/07/16	04/08/16	28	120	36
				04/08/16	28		35
000075319	2	LAJE	07/07/16	04/08/16	28	120	40,5
				04/08/16	28		37,7
000075320	2	LAJE	07/07/16	04/08/16	28	110	36,9
				04/08/16	28		36,3
000075321	2	LAJE	07/07/16	04/08/16	28	130	36,9
				04/08/16	28		37,7
000075322	2	LAJE	07/07/16	04/08/16	28	130	39,9
				04/08/16	28		40,8
000075323	2	LAJE	07/07/16	04/08/16	28	120	43,1
				04/08/16	28		43
000075324	2	LAJE	07/07/16	04/08/16	28	120	39,8
				04/08/16	28		40
000075325	2	LAJE	07/07/16	04/08/16	28	125	36,8
				04/08/16	28		35
000075327	2	LAJE	07/07/16	04/08/16	28	120	36,7
				04/08/16	28		40,4
000075328	2	LAJE	07/07/16	04/08/16	28	130	37,9
				04/08/16	28		38,1
000075329	2	LAJE	07/07/16	04/08/16	28	120	43,5
				04/08/16	28		41
000075330	2	LAJE	07/07/16	04/08/16	28	110	42
				04/08/16	28		38,9
000075331	2	LAJE	07/07/16	04/08/16	28	125	43,9
				04/08/16	28		41,5
000075333	2	LAJE	07/07/16	04/08/16	28	130	43,5
				04/08/16	28		44,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
12/08/2016