



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 11/07/2016 a 11/07/2016

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT
Obra: FUTURA SEDE DO TRT
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

Contrato
AC6910

Certificado N°
057704

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13248

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000075355	2	LAJE	11/07/16	08/08/16	28	120	38,3
				08/08/16	28		38,1
000075358	2	LAJE	11/07/16	08/08/16	28	125	42,1
				08/08/16	28		40,2
000075359	2	LAJE	11/07/16	08/08/16	28	130	43,6
				08/08/16	28		41,8
000075360	2	LAJE	11/07/16	08/08/16	28	130	43,3
				08/08/16	28		42,7
000075361	2	LAJE	11/07/16	08/08/16	28	110	37,4
				08/08/16	28		38,7
000075363	2	LAJE	11/07/16	08/08/16	28	120	43,8
				08/08/16	28		46
000075364	2	LAJE	11/07/16	08/08/16	28	120	47,2
				08/08/16	28		46,2
000075365	2	LAJE	11/07/16	08/08/16	28	125	45,2
				08/08/16	28		43,6
000075366	2	LAJE	11/07/16	08/08/16	28	120	42,3
				08/08/16	28		43,2
000075367	2	LAJE	11/07/16	08/08/16	28	130	43,7
				08/08/16	28		41,9
000075368	2	LAJE	11/07/16	08/08/16	28	130	41,9
				08/08/16	28		42,8
000075369	2	LAJE	11/07/16	08/08/16	28	125	44,1
				08/08/16	28		46,4
000075370	2	LAJE	11/07/16	08/08/16	28	130	39,4
				08/08/16	28		42
000075371	2	LAJE	11/07/16	08/08/16	28	125	42,3
				08/08/16	28		44,9
000075372	2	LAJE	11/07/16	08/08/16	28	130	41,9
				08/08/16	28		42,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
12/08/2016