



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 20/07/2016 a 20/07/2016

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT
Obra: FUTURA SEDE DO TRT
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

Contrato

AC6910

Certificado N°

057851

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13248

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007548 7	2	LAJE	20/07/16	17/08/16	28	120	40,7
				17/08/16	28		40,5
00007548 8	2	LAJE	20/07/16	17/08/16	28	130	35,6
				17/08/16	28		35,3
00007549 0	2	LAJE	20/07/16	17/08/16	28	110	40,1
				17/08/16	28		38,9
00007549 1	2	LAJE	20/07/16	17/08/16	28	125	36,1
				17/08/16	28		35,6
00007549 2	2	LAJE	20/07/16	17/08/16	28	130	42,6
				17/08/16	28		40,7
00007549 3	2	LAJE	20/07/16	17/08/16	28	110	46,4
				17/08/16	28		47,7
00007549 5	2	LAJE	20/07/16	17/08/16	28	130	38,3
				17/08/16	28		38,5
00007549 6	2	LAJE	20/07/16	17/08/16	28	130	41
				17/08/16	28		39,1
00007549 8	2	LAJE	20/07/16	17/08/16	28	130	37,8
				17/08/16	28		38,2
00007549 9	2	LAJE	20/07/16	17/08/16	28	120	39,4
				17/08/16	28		35,6
00007550 1	2	LAJE	20/07/16	17/08/16	28	115	42,9
				17/08/16	28		37,5
00007550 3	2	LAJE	20/07/16	17/08/16	28	120	39,2
				17/08/16	28		40,8
00007550 4	2	LAJE	20/07/16	17/08/16	28	125	38,2
				17/08/16	28		37,3
00007550 5	2	LAJE	20/07/16	17/08/16	28	120	36,7
				17/08/16	28		35,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
27/09/2016