



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 22/07/2016 a 22/07/2016

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT
Obra: FUTURA SEDE DO TRT
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

Contrato

AC6910

Certificado N°

057863

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13248

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007554 4	2	LAJE	22/07/16	19/08/16	28	130	35
				19/08/16	28		34,9
00007554 8	2	LAJE	22/07/16	19/08/16	28	130	38,5
				19/08/16	28		36,7
00007555 0	2	LAJE	22/07/16	19/08/16	28	125	37
				19/08/16	28		37,4
00007555 1	2	LAJE	22/07/16	19/08/16	28	120	39,3
				19/08/16	28		39,4
00007555 3	2	LAJE	22/07/16	19/08/16	28	130	35,6
				19/08/16	28		34,6
00007555 7	2	LAJE	22/07/16	19/08/16	28	120	35
				19/08/16	28		34,1
00007555 8	2	LAJE	22/07/16	19/08/16	28	125	38,2
				19/08/16	28		37,8
00007555 9	2	LAJE	22/07/16	19/08/16	28	130	38
				19/08/16	28		37,9
00007556 0	2	LAJE	22/07/16	19/08/16	28	120	41
				19/08/16	28		38,3
00007556 1	2	LAJE	22/07/16	19/08/16	28	120	35,6
				19/08/16	28		35,7
00007556 2	2	LAJE	22/07/16	19/08/16	28	130	42,7
				19/08/16	28		40,9
00007556 6	2	LAJE	22/07/16	19/08/16	28	120	37,1
				19/08/16	28		36,7
00007556 7	2	LAJE	22/07/16	19/08/16	28	120	35
				19/08/16	28		34,9
00007556 8	2	LAJE	22/07/16	19/08/16	28	110	38,3
				19/08/16	28		35,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
27/09/2016