



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 15/08/2016 a 15/08/2016

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT
 Obra: FUTURA SEDE DO TRT
 Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

Contrato
AC6910

Certificado N°
058228

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13248

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007594 2	2	LAJE	15/08/16	12/09/16	28	120	41,2
				12/09/16	28		43,3
00007594 4	2	LAJE	15/08/16	12/09/16	28	110	41,9
				12/09/16	28		41
00007594 8	2	LAJE	15/08/16	12/09/16	28	125	36,5
				12/09/16	28		39,8
00007594 9	2	LAJE	15/08/16	12/09/16	28	120	44,8
				12/09/16	28		44,4
00007595 0	2	LAJE	15/08/16	12/09/16	28	125	38,9
				12/09/16	28		41,5
00007595 1	2	LAJE	15/08/16	12/09/16	28	130	37,8
				12/09/16	28		40
00007595 2	2	LAJE	15/08/16	12/09/16	28	110	39,9
				12/09/16	28		36,1
00007595 3	2	LAJE	15/08/16	12/09/16	28	115	43
				12/09/16	28		38,3
00007595 4	2	LAJE	15/08/16	12/09/16	28	120	42,1
				12/09/16	28		43,8
00007595 5	2	LAJE	15/08/16	12/09/16	28	130	38,2
				12/09/16	28		38,5
00007595 6	2	LAJE	15/08/16	12/09/16	28	110	44
				12/09/16	28		39,6
00007595 7	2	LAJE	15/08/16	12/09/16	28	110	41,3
				12/09/16	28		42,9
00007596 1	2	LAJE	15/08/16	12/09/16	28	120	41
				12/09/16	28		40,4
00007596 2	2	LAJE	15/08/16	12/09/16	28	120	42,3
				12/09/16	28		42,9
00007596 4	2	LAJE	15/08/16	12/09/16	28	125	39,7
				12/09/16	28		39,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
27/09/2016