



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 19/08/2016 a 19/08/2016

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT  
 Obra: FUTURA SEDE DO TRT  
 Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

<b>Contrato</b>
AC6910

<b>Certificado N°</b>
058293

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:13248

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007602 7	2	LAJE	19/08/16	16/09/16	28	120	40,6
				16/09/16	28		41,1
00007602 8	2	LAJE	19/08/16	16/09/16	28	110	41
				16/09/16	28		41,5
00007602 9	2	LAJE	19/08/16	16/09/16	28	120	36,7
				16/09/16	28		40,8
00007603 1	2	LAJE	19/08/16	16/09/16	28	110	44
				16/09/16	28		41,1
00007603 2	2	LAJE	19/08/16	16/09/16	28	125	42,2
				16/09/16	28		38,5
00007603 3	2	LAJE	19/08/16	16/09/16	28	120	41,7
				16/09/16	28		38,3
00007603 4	2	LAJE	19/08/16	16/09/16	28	120	39,5
				16/09/16	28		40,2
00007603 5	2	LAJE	19/08/16	16/09/16	28	110	37,9
				16/09/16	28		37,9
00007603 6	2	LAJE	19/08/16	16/09/16	28	120	39,8
				16/09/16	28		40,5
00007603 7	2	LAJE	19/08/16	16/09/16	28	120	35
				16/09/16	28		42,2
00007603 8	2	LAJ	19/08/16	16/09/16	28	130	39,8
				16/09/16	28		40,8
00007603 9	2	LAJE	19/08/16	16/09/16	28	120	41,1
				16/09/16	28		41,5
00007604 0	2	LAJE	19/08/16	16/09/16	28	130	41,4
				16/09/16	28		41
00007604 1	2	LAJE	19/08/16	16/09/16	28	120	43
				16/09/16	28		40,7
00007604 4	2	LAJE	19/08/16	16/09/16	28	110	40,5
				16/09/16	28		42,4

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 -  $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$   
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data
27/09/2016