



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 25/08/2016 a 25/08/2016

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT  
Obra: FUTURA SEDE DO TRT  
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

**Contrato**

AC6910

**Certificado N°**

058359

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:13248

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007608 2	2	LAJE	25/08/16	22/09/16	28	130	40,9
				22/09/16	28		39
00007608 4	2	LAJE	25/08/16	22/09/16	28	120	45,8
				22/09/16	28		43,6
00007608 6	2	LAJE	25/08/16	22/09/16	28	120	39,3
				22/09/16	28		43,7
00007608 8	2	LAJE	25/08/16	22/09/16	28	130	43,2
				22/09/16	28		45,5
00007609 0	2	LAJE	25/08/16	22/09/16	28	100	48,4
				22/09/16	28		47,5
00007609 1	2	LAJE	25/08/16	22/09/16	28	130	39,4
				22/09/16	28		44,1
00007609 2	2	LAJE	25/08/16	22/09/16	28	120	42,2
				22/09/16	28		40,6
00007609 4	2	LAJE	25/08/16	22/09/16	28	120	44,5
				22/09/16	28		38,7
00007609 6	2	LAJE	25/08/16	22/09/16	28	120	44,5
				22/09/16	28		48,8
00007609 8	2	LAJE	25/08/16	22/09/16	28	130	42,6
				22/09/16	28		45,7
00007609 9	2	LAJE	25/08/16	22/09/16	28	130	42,6
				22/09/16	28		41,3
00007610 0	2	LAJE	25/08/16	22/09/16	28	130	43,9
				22/09/16	28		45,4
00007610 1	2	LAJE	25/08/16	22/09/16	28	130	43,6
				22/09/16	28		42,8
00007610 2	2	LAJE	25/08/16	22/09/16	28	130	40,2
				22/09/16	28		41,1
00007610 3	2	LAJE	25/08/16	22/09/16	28	120	40,7
				22/09/16	28		41,2

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 -  $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$   
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data
27/09/2016