



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 16/09/2016 a 16/09/2016

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT
Obra: FUTURA SEDE DO TRT
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

Contrato

AC6910

Certificado N°

058661

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13248

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000076326	1	LAJE	16/09/16	14/10/16	28	120	36,5
000076327	2	LAJE	16/09/16	14/10/16	28	105	42,8
				14/10/16	28		40,5
000076330	2	LAJE	16/09/16	14/10/16	28	120	35,3
				14/10/16	28		36,8
000076331	2	LAJE	16/09/16	14/10/16	28	125	38,4
				14/10/16	28		39,2
000076332	2	LAJE	16/09/16	14/10/16	28	115	39,7
				14/10/16	28		36,6
000076334	2	LAJE	16/09/16	14/10/16	28	110	35,3
				14/10/16	28		35,4
000076335	2	LAJE	16/09/16	14/10/16	28	130	38,7
				14/10/16	28		37,8
000076336	2	LAJE	16/09/16	14/10/16	28	130	38
				14/10/16	28		37,7
000076337	2	LAJE	16/09/16	14/10/16	28	125	35,1
				14/10/16	28		36,9
000076339	2	LAJE	16/09/16	14/10/16	28	120	40,8
				14/10/16	28		38,2
000076340	2	LAJE	16/09/16	14/10/16	28	110	42
				14/10/16	28		41,5
000076342	2	LAJE	16/09/16	14/10/16	28	120	37,4
				14/10/16	28		38
000076343	2	LAJE	16/09/16	14/10/16	28	120	39,3
				14/10/16	28		37,4
000076344	2	LAJE	16/09/16	14/10/16	28	130	35,5
				14/10/16	28		36,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
18/11/2016