



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 02/08/2019 a 02/08/2019

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT
Obra: FUTURA SEDE DO TRT
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

Contrato

AC6910

Certificado N°

072189

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16316

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	130+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000011329	2	LAJE	02/08/19	30/08/19	28	160	42,7
				30/08/19	28		42,4
000011330	2	LAJE	02/08/19	30/08/19	28	160	48,9
				30/08/19	28		50,3
000011331	2	LAJE	02/08/19	30/08/19	28	155	46,1
				30/08/19	28		43,9
000011332	2	LAJE	02/08/19	30/08/19	28	130	46,1
				30/08/19	28		41,5
000011333	2	LAJE	02/08/19	30/08/19	28	130	44,7
				30/08/19	28		44,5
000011334	2	LAJE	02/08/19	30/08/19	28	130	47,2
				30/08/19	28		46,5
000011335	2	LAJE	02/08/19	30/08/19	28	140	41,9
				30/08/19	28		40,9
000011336	2	LAJE	02/08/19	30/08/19	28	125	47,6
				30/08/19	28		47,6
000011337	2	LAJE	02/08/19	30/08/19	28	130	43,5
				30/08/19	28		46,0
000011340	2	LAJE	02/08/19	30/08/19	28	150	45,8
				30/08/19	28		46,1
000011345	2	LAJE	02/08/19	30/08/19	28	160	40,5
				30/08/19	28		39,8
000011349	2	LAJE	02/08/19	30/08/19	28	130	40,5
				30/08/19	28		36,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

25/05/2020