



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 23/08/2019 a 23/08/2019

Cliente: PAULO OCTAVIO INVESTIMENT
Obra: FUTURA SEDE DO TRT
Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES N.

Contrato

AC6910

Certificado N°

072466

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16316

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	130+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000011696	2	LAJE	23/08/19	20/09/19	28	160	44,9
				20/09/19	28		44,6
000011697	2	LAJE	23/08/19	20/09/19	28	130	47,7
				20/09/19	28		52,0
000011698	2	LAJE	23/08/19	20/09/19	28	150	49,3
				20/09/19	28		46,5
000011700	2	LAJE	23/08/19	20/09/19	28	160	45,6
				20/09/19	28		49,6
000011701	2	LAJE	23/08/19	20/09/19	28	160	45,2
				20/09/19	28		47,7
000011702	2	LAJE	23/08/19	20/09/19	28	140	47,8
				20/09/19	28		51,1
000011703	2	LAJE	23/08/19	20/09/19	28	140	49,8
				20/09/19	28		51,6
000011706	2	LAJE	23/08/19	20/09/19	28	150	51,6
				20/09/19	28		48,7
000011707	2	LAJE	23/08/19	20/09/19	28	160	49,8
				20/09/19	28		52,9
000011710	2	LAJE	23/08/19	20/09/19	28	160	49,4
				20/09/19	28		47,1
000011711	2	LAJE	23/08/19	20/09/19	28	150	48,2
				20/09/19	28		45,7
000011712	2	LAJE	23/08/19	20/09/19	28	120	50,2
				20/09/19	28		52,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

25/05/2020