



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 14/08/2015 a 14/08/2015

Cliente: AVALON CONSTRUTORA LTDA
Obra: RESIDENCIAL BUGATTI OF4466
Endereço: AV SATURNINO RANGEL MAURO N1492

Contrato

031271

Certificado N°

051481

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13444

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	130+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00002209	1	LAJE	14/08/15	19/08/15	05	150	38,2
00002211	1	LATERAL DO BARRILETE	14/08/15	19/08/15	05	135	42,1
00002213	1	LATERAL DO BARRILETE	14/08/15	19/08/15	05	150	36,6
00002214	1	LATERAL DO BARRILETE	14/08/15	19/08/15	05	145	37,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

24/08/2015