



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 14/08/2015 a 14/08/2015

Cliente: AVALON CONSTRUTORA LTDA
Obra: RESIDENCIAL BUGATTI OF4466
Endereço: AV SATURNINO RANGEL MAURO N1492

Contrato

031271

Certificado N°

051482

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:11546

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LATERAL DO BARRILETE	Natural	Brita	PL	-
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
0000222 1	1	LATERAL DO BARRILETE	14/08/15	19/08/15	05	125	38,5
0000223 1	1	LATERAL DO BARRILETE	14/08/15	19/08/15	05	110	35,2
0000223 2	1	LATERAL DO BARRILETE	14/08/15	19/08/15	05	130	44,9
0000223 6	1	LATERAL DO BARRILETE	14/08/15	19/08/15	05	100	37,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

24/08/2015