



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 04/05/2016 a 16/06/2016

Cliente: PRUDENSTACA SOCIEDADE DE
Obra: X
Endereço: RUA LUA CRESCENTE , 53

Contrato

060917

Certificado N°

006264

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:08258

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPII-E-40 RS	100+/-20	ELEVADO	Natural	Brita 0,1	PL	-
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000064418	3	ELEVADO	04/05/16	11/05/16	7	100	27,8
				01/06/16	28		42
				01/06/16	28		42,5
000064768	4	ELEVADO	25/05/16	01/06/16	7	110	31,2
				01/06/16	7		31,4
				22/06/16	28		37
				22/06/16	28		37,7
000064775	4	ELEVADO	25/05/16	01/06/16	7	120	26,3
				01/06/16	7		26,5
				22/06/16	28		35,7
				22/06/16	28		37
000064997	4	ELEVADO	09/06/16	16/06/16	7	100	28,5
				16/06/16	7		26,2
				07/07/16	28		37,6
				07/07/16	28		37,3
000065001	4	ELEVADO	09/06/16	16/06/16	7	120	20,6
				16/06/16	7		21,5
				07/07/16	28		32,9
				07/07/16	28		33,2
000065009	4	ELEVADO	09/06/16	16/06/16	7	115	20,1
				16/06/16	7		21,1
				07/07/16	28		32,5
				07/07/16	28		32,3
000065149	4	ELEVADO	16/06/16	23/06/16	7	110	21,6
				23/06/16	7		21,1
				14/07/16	28		33,4
000065153	4	ELEVADO	16/06/16	23/06/16	7	115	23,2
				23/06/16	7		23,7
				14/07/16	28		37,8
				14/07/16	28		38,8
000065155	4	ELEVADO	16/06/16	23/06/16	7	120	21,2
				23/06/16	7		19,7
				14/07/16	28		33,4
				14/07/16	28		32,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)47052029
 RUA VAU NOVO S/N - FAZENDINHA - SANTANA DE PARNAIBA - SP
 CGC 27.364.421/0014-72 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Sandro Luiz Bazeto
 Resp. Técnico
 CREA - SP 5060340760

Data
03/08/2016