



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 04/09/2020 a 04/09/2020

Cliente: ACECO TI LTDA
Obra: OBRA DEFESA CIVIL - ES
Endereço: RUA TENENTE MARIO FRANCISCO DE BRITO, 10

Contrato

AC8100

Certificado N°

077159

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16732

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII+CPV	100+/-20	LAJE E PILARES	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000016642	2	LAJE E PILARES	04/09/20	09/09/20 02/10/20	5 28	115	24,4 38,8
000016643	2	LAJE E PILARES	04/09/20	09/09/20 02/10/20	5 28	130	23,6 37,5
000016644	2	LAJE E PILARES	04/09/20	09/09/20 02/10/20	5 28	130	23,2 37,7
000016645	2	LAJE E PILARES	04/09/20	09/09/20 02/10/20	5 28	125	25,2 42,5
000016646	2	LAJE	04/09/20	09/09/20 02/10/20	5 28	130	24,6 37,4
000016647	2	LAJE	04/09/20	09/09/20 02/10/20	5 28	130	24,2 39,2
000016648	2	LAJE	04/09/20	09/09/20 02/10/20	5 28	135	24,4 42,4
000016649	2	LAJE	04/09/20	09/09/20 02/10/20	5 28	140	23,4 40,9
000016650	2	LAJE	04/09/20	09/09/20 02/10/20	5 28	130	24,4 40,0
000016651	2	LAJE	04/09/20	09/09/20 02/10/20	5 28	120	23,1 39,4
000016652	2	LAJE	04/09/20	09/09/20 02/10/20	5 28	120	23,2 37,8
000016653	2	LAJE	04/09/20	09/09/20 02/10/20	5 28	130	26,2 39,4
000016654	2	LAJE	04/09/20	09/09/20 02/10/20	5 28	120	24,0 36,5
000016655	2	LAJE	04/09/20	09/09/20 02/10/20	5 28	125	24,3 41,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

30/12/2021