



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 28/09/2020 a 28/09/2020

Cliente: ACECO TI LTDA
Obra: OBRA DEFESA CIVIL - ES
Endereço: RUA TENENTE MARIO FRANCISCO DE BRITO, 10

Contrato

AC8100

Certificado N°

077501

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16732

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII+CPV	100+/-20	LAJE PROTENDIDA	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000016948	2	LAJE PROTENDIDA	28/09/20	05/10/20	7	130	23,9
				26/10/20	28		39,7
000016950	2	LAJE PROTENDIDA	28/09/20	05/10/20	7	130	25,1
				26/10/20	28		37,1
000016954	2	LAJ E PROTENDIDA	28/09/20	05/10/20	7	120	23,4
				26/10/20	28		39,9
000016961	2	LAJA PROTENDIDA	28/09/20	05/10/20	7	120	24,7
				26/10/20	28		38,8
000016963	2	LAJE	28/09/20	05/10/20	7	130	25,4
				26/10/20	28		41,0
000016965	2	LAJE	28/09/20	05/10/20	7	125	24,0
				26/10/20	28		39,6
000016966	2	LAJE	28/09/20	05/10/20	7	140	22,7
				26/10/20	28		40,3
000016967	2	LAJE	28/09/20	05/10/20	7	120	25,1
				26/10/20	28		39,2
000016968	2	LAJE	28/09/20	05/10/20	7	130	23,8
				26/10/20	28		39,9
000016969	2	LAJE	28/09/20	05/10/20	7	125	23,5
				26/10/20	28		40,2
000016970	2	LAJE	28/09/20	05/10/20	7	140	24,0
				26/10/20	28		38,6
000016971	2	LAJE	28/09/20	05/10/20	7	130	23,9
				26/10/20	28		37,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

30/12/2021