



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 07/10/2013 a 07/10/2013

Cliente: ILHAS DO PACIFICO RESIDEN
Obra: ILHAS DO PACIFICO
Endereço: RUA ITABORAI ESQUINA COM RUA MIMOSO DO S

Contrato

045214

Certificado N°

035021

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:9471

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PN	PL
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000078726	2	LAJE	07/10/13	14/10/13 04/11/13	07 28	100	33,2 52,9
000078727	2	LAJE	07/10/13	14/10/13 04/11/13	07 28	120	32,2 52,1
000078729	2	LAJE	07/10/13	14/10/13 04/11/13	07 28	125	28,1 44,7
000078738	2	LAJE	07/10/13	14/10/13 04/11/13	07 28	110	25,1 42,7
000078742	2	LAJE	07/10/13	14/10/13 04/11/13	07 28	110	25,4 44,3
000078744	2	LAJE	07/10/13	14/10/13 04/11/13	07 28	130	24,5 46,0
000078748	2	LAJE	07/10/13	14/10/13 04/11/13	07 28	130	24,1 41,9
000078750	2	LAJE	07/10/13	14/10/13 04/11/13	07 28	110	27,1 44,0
000078753	2	LAJE	07/10/13	14/10/13 04/11/13	07 28	130	22,3 40,9
000078755	2	LAJE	07/10/13	14/10/13 04/11/13	07 28	120	29,9 45,9
000078756	2	LAJE	07/10/13	14/10/13 04/11/13	07 28	130	21,2 40,1
000078757	2	LAJE	07/10/13	14/10/13 04/11/13	07 28	120	29,7 45,9
000078759	2	LAJE	07/10/13	14/10/13 04/11/13	07 28	130	25,3 41,0
000078760	2	LAJE	07/10/13	14/10/13 04/11/13	07 28	120	27,2 45,5
000078761	2	LAJE	07/10/13	14/10/13 04/11/13	07 28	110	30,6 50,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

19/01/2017